水　質　検　査　結　果　書

No.1- 1727675

令和 6年 10月 25日

塩谷町水道事業管理者
塩谷町長 見形 和久　様

平成理研株式会社
環境科学センター
〒321-0912 栃木県宇都宮市石井町2856-3
TEL 028(660)1700(代)
JWWA-GLP054 水道ＧＬＰ認定
代表取締役社長 秋　元　和　人

貴殿御依頼による令和 6年 10月 16日に委託された試料の検査結果は次の通りです。

検　査　期　日　令和 6年 10月 16日～令和 6年 10月 25日

水質検査部門管理者　水環境部　齋藤　純子

水質検査機関登録　登録番号　第 76 号
建築物飲料水水質検査業登録宇都宮市20年水第11-2号

水源の名称	尚仁沢川表流水			採取年月日	令和 6年 10月 16日	前日天候	晴れ	当日天候	曇り
採取場所	鳥羽新田浄水場			採取時刻	09時 20分	水温	15.0 ℃	気温	19.0 ℃
区分	原水	採水者名	金井　郁弥	外観	無色透明	遊離残留塩素		mg/L	

ｺｰﾄﾞNo.	検査項目	単位	分析値	目標値 定量下限値	検査方法
1	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L	<0.000005	0.000050以下 0.000005	平成15年健水発第1010001号 LC/MS/MS法
	－以下余白－				

＊：水道GLP認定項目